



ОПШТИНА ШТИП

- Одделение за услуги и информирање на граѓаните -

Македонија
Општина Штип
Број 12-2990/16 од
16.04.2025г.
Ш т и п

Врз основа на чл.20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РС Македонија бр. 13/06, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16, 64/18 и 101/19)) Општина Штип донесе:

РЕШЕНИЕ

за целосно прифаќање на

Барањето со број 12-2990/1 поднесено од [REDACTED] за пристап до информации од јавен карактер.

1. Дали објектите на општинските основни училишта, детски градинки и останатите општински установи и јавни претпријатија имаат противпожарна опрема и кога последен пат се проверени (испитани) противпожрните апарати и противпожарните хидранти?

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

[REDACTED] поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер заведено под број 12-2990/1 со кое се бара да и се достават следниве информации:

1. Дали објектите на општинските основни училишта, детски градинки и останатите општински установи и јавни претпријатија имаат противпожарна опрема и кога последен пат се проверени (испитани) противпожрните апарати и противпожарните хидранти?

Општина Штип како имател на информациите Ви доставува копија од информациите од општинските основни и средни училишта и детски градинки. Исто така Ве информирам дека сите имаат Протоколи за постапување. Јп Исар и Штип проект како и Општина Штип немаат хидранти но имаат ПП апарати кои редовно се сервисираат.

Со почит,

ОПШТИНА ШТИП

Лице за посредување со информации

согласно ЗСПИЈК

Сунчица Ѓуфтеска

C. Gufeska

Ул., "Васил Глаинов" бр. 4Б

тел. (032) 22 66 43; факс: (032) 22 66 01; www.stip.gov.mk



ОПШТИНА ШТИП

Република Северна Македонија

Општина Штип

Број 30-2990/15

16.04.2025 година

Ш т и п

До
Сунчица Ѓуфтеска- лице за доставување
информации согласно ЗСПИЈК

Предмет: Доставување на барањи податоци

Почитуван,

Врз основа на допис бр. 12-2990/2 од 08 април 2025 година, во кој од страна на советникот во Совет на Општина Штип [REDACTED] се бараат податоци за противпожарна опрема и кога последен пат се проверени (испитани) противпожарните апарати, противпожарната опрема и противпожарните хидранти во прилог Ви ги доставуваме бараните податоци.

Со почит,



Раководител на одделение за
општи работи
Соња Николова

Доставено до:

- Архива
- Сунчица Ѓуфтеска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ
„Јане Сандански“ Ц.О.

Бр. 05-268/3
10.04. 2025 год.
ШТИП

ДО
Општина Штип
Одделение за образование
Соња Николова

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			
ОПШТИНА ШТИП			
Примено:	16.04.2025		
Гр. единица	Број	Примено	Врело
80	- 2990	/13	

ПРЕДМЕТ: Достава на одговор по Барање информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер до имателот на информации СОУ „Јане Сандански“ Штип

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр.101/2019) во прилог Ви се доставува Решение по бараната информација.

Во прилог и:

- Испратница за сервисирање и испитување на исправност број 190/24 од 26.09.2024 година;
- Потврда за извршен сервисен преглед на противпожарните апарати од 26.09.2024 година;
- Потврда за Технички извештај бр.ССХМ/0007/2024 за извршено периодично испитување на стабилен систем за гаснење на пожар – хидрантска мрежа.

Со почит,

Службено лице за посредување
со информации од јавен карактер
Елена Радева Стојков

E. Radeva P.

10.04.2025 год.
Штип



Имател на информација од јавен карактер
СОУ „Јане Сандански“ Штип
Директор *Николиќ*
Марија Николиќ/



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ
„КОЛЕ НЕХТЕНИН“ Д.О.
Бр. 03-294/1

09.04.2025 год.
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ШТИП
Примено: 16.04.2025
Организац. Број. Правн. Број. Датум.

Ул „Гоце Делчев“ бр 101 Штип Македонија

До

Општина Штип

Одделение за образование

предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за противпожарни апарати и хидранти

Почитувани,

Ве известуваме дека СОУ „Коле Нехтенин“ Штип има противпожарни апарати и хидранти, и истите се сервисирани.

Во прилог на ова Известување Ви доставуваме писмени документи како потврда за сервис.

1. ПП апарати сервис на 24.6.2025г.
планиран нареден сервис во јуни 2025 год., пред 24.6.2025 год.
2. ПП хидранти сервис на 1.11.2024 год.
планиран нареден сервис во октомври 2025 год

Со почит,

Јованка Шалева

директор

СОУ „Коле Нехтенин“ Штип



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Општина Штип
„Славчо Стојменски“ Ц.О.

Бр. 03-3092

10.4

2025 год.

ШТИП

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		
ОПШТИНА		
Примено:	10-04-2025	
Службено:	Број	Пр.
30-2390/5		-

ДО

Општина Штип

Одделение за образование

Архивски знак.
Рок на чување.
20 ____ год.
Потпис

ПРЕДМЕТ: Одговор на Барање во врска со советничко прашање

Почитувани, во врска со Вашето Барање Ве известуваме дека СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ Штип има противпожарна опрема која редовно се одржува од страна на ДОО Безбедност Комерц Радовиш врз основа на договор бр.03-774/1 од 06.11.2024 година.

- Последен контролен технички преглед на противпожарните апарати е извршен на ден 14.02.2025 година, се врши на секои 6 месеци
- Последно периодично испитување на стабилен систем за гаснење на пожар - хидрантската мрежа е извршено на ден 05.11.2024 година, се врши еднаш годишно.

Со почит,

СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ Штип

в.д директор
Весна Ристова





СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ



„ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“
ШТИП

Ул. „Вита Поп-Јорданова“ бр. 2 Штип
774010697178710

тел. 032/390-591

ДБ 4029961113906

ж.с.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			
ОПШТИНА ШТИП			
Примено: 16.04.2025			
Организација	Број	Прилог	Вредност
СО	2990	14	

До
Одделение за образование
Соња Николова

Предмет: Одговор на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Почитувани,
во врска со Вашето Барање со арх.бр.12-2990/2 од 08.04.2025 година за слободен пристап до информации од јавен карактер, СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип Ве информира дека има противпожарна опрема, противпожарните апарати последен пат се сервисирани на 07.10.2024 година, противпожарните хидранти се сервисирани на 02.04.2025 година. Во прилог Ви доставуваме;

- Потврда технички извештај бр.ССХМ/037/2025 од Сигурност-дп дооел Скопје,
- Копии од сервис-картони за противпожарни апарати под постојан притисок.

Со почит.

дата :
10.04.2025 година



СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип
в.д Директор

/Марина Варадиновска/

03-184/2
14.04.2025 год.
ШТИП



СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ



„ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“

ШТИП

Ул. „Вита Пон-Јорданова“ бр. 2 Штип
774010697178710

тел. 032/390-591

ДБ 4029961113906

ж.с.

До
Одделение за образование
Соња Николова

Предмет: Одговор на Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Почитувани,
во врска со Вашето Барање со арх.бр.12-2987/2 од 08.04.2025 година за слободен пристап до информации од јавен карактер, СОУ „Димитар Мирасчиев“ - Штип Ве информира дека има Правилник за заштита од пожари и експлозии, Проценка на загрозеност на можни опасности и план за заштита и спасување од проценети опасности за СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип и план за евакуација.
Во прилог Ви доставуваме;

- Правилник за заштита од пожари и експлозии од 01-432/1 од 12.09.2023 година,
- Проценка на загрозеност на можни опасности и план за заштита и спасување од проценете опасности за СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип со бр.01-433/1 од 12.09.2023 година,
- План за евакуација (Скица – заштита и спасување) со бр.01-435/1 од 14.10.2021 година,

Со почит.

дата :
14.04.2025 година



СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип
в.д Директор

/Марина Барадиновска/

0302-192/2
09.04.25

Архивски знак.	_____
Рок на чување.	_____
_____ 20 ____ год.	_____
Потпис	_____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ШТИП

Примено: 09-04-2025			
Орг.единица	Број	Прилог	Вредност
302	990/4	4	/

ВРСКА: ВАШ БРОЈ 12-2990/2 од 08.4.2025 год

До. Општина Штип Одделение за образование

ПРЕДМЕТ. Одговор на барање на информација по поднесено барање за пристап до информации.

ОД. ООУ „Тошо Арсов“ Штип, со седиште на ул. „БУЛ ЈНА“ бр. 26-А.

Почитувани,

Врз основа на ваше барање на информација по поднесено барање за пристап до информации заведено под горниот број и датум, ООУ „Тошо Арсов“ Штип, Ви ги доставува следните информации:

- Основното Училиштето „Тошо Арсов“ Штип располага со противпожарна опрема и истите се проверени испитани на ден 22.11.2024 година од страна на ДОО Безбедност Комерц Радовиш.

Прилог: Договор за техничко одржување на ПП Апарати и опрема за ПП Заштита подружница бр. 1 Овластен сервис Штип;

Фактура за извршена услуга и

Овластување за ДОО Безбедност Комерц Радовиш, подружница бр. 1 Овластен сервис Штип.

Со почит.

В.Д. Директор
Анка Ангеловска




Република Северна Македонија
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

" ДИМИТАР ВЛАХОВ "

0302 – 240 / 2

9. 4. 2025 г.

ШТИП

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ШТИП

Примено: 11-04-2025

Организац. Број Прилог Вредност

30-2990/6 20

ООУ "Димитар Влахов"
Штип

Ул. "Цемал Бједик" бр. 9-А
Штип

Тел / фак : 032 / 392 – 964

ou_dimitar_vlahov_stip@yahoo.com

Архивски знак	_____
Рок на чување	_____
_____ 20 ____ год.	_____
Потпис	_____

До
ОПШТИНА ШТИП

Предмет : **Одговор на барање согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер**

Врска Ваш број : **12-2990/2 од 8. 4. 2025**

Во врска со Вашето барање за информации од јавен карактер , ООУ „ Димитар Влахов “ – Штип Ве информира дека :

1. Нашето училиште располага со хидрантска мрежа која целосно е во исправна состојба , проверена од страна на фирма специјализирана за таа намена , **СИГУРНОСТ – ДП ДООЕЛ од Скопје** .
Хидрантската мрежа последен пат е проверена (испитана) на 11. 11. 2024 г. и е добиено Технички извештај бр. ССХМ / 132 / 2024 од кој Ви доставуваме копија .
2. Училиштето располага со **11 броја ПП апарати** од кои
3. --- 10 броја се контролирани од фирмата Безбедност Комерц од Радовиш со Записник број 05-4389/24 од 29. 10. 2024 година и
--- 1 број ново набавен ПП апарат од фирмата Безбедност Комерц од Радовиш и за истиот имаме добиено Записник заверен во фирмата под број 05- 8389/25 на 24. 3. 2024 г. и од истиот Ви доставуваме копија,

Во прилог Ви доставуваме ;

1. Потврда за технички извештај за извршено периодично испитување на хидрантската мрежа во училиштето , бр. ССХМ / 132 / 2024 од **СИГУРНОСТ – ДП ДООЕЛ од Скопје** (копија)
2. Записник од противпожарен програм за сервисирање на 10 броја ППА, заверен под нивни број 05-4389 /24 на 28. 10. 2024 г. (копија)
3. Записник од противпожарен програм , број 05-8389 /25 на 24. 3. 2025 г. (копија)

4. Известување до Општината за План и Правилник за заштита од пожари и други нестрехи
- Мислење за План за заштита од природни непогоди издадрено од Дирекција за заштита и спасување, број 09-19/2 од 25.3.2025
 - Согласност за Правилник за заштита од пожари и експлозии за објекти во ООУ „Димитар Влахов“ – Штип, издадрено од Дирекција за заштита и спасување, број 09-20/2 од 25.3.2025
5. Шела за евакуација во случај на природни непогоди и други несреќи во ООУ „Димитар Влахов“ – Штип

Датум
9.4.2025 г.
Штип



Директор
Невенка Величкова

Бр. 0302-15112
09.04.2025 год.
Ш Т И П



ООУ „Славејко Арсов“ Штип
Ул. „Крушевска Република“ бр.68
e-mail: ou_slavejkoarsov@yahoo.com
факс и тел. бр. 032 606 590

До
Општина Штип
Одделение за образование

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			
ОПШТИНА ШТИП			
Получено: 16. 04. 2025			
Година	Број	Прилог	Времетрај
30-	2990/6		

Предмет: Одговор на барање (советничко прашање)

Врска: Барање бр.12-2990/2 од 08.04.2025 година

Почитувани,

По поднесеното барање бр.12-2990/2 од 08.04.2025 година од Одделение за услуги и информирање на граѓаните до вас како Одделение за образование при Општина Штип, а во врска со поставеното прашање за поседување со противпожарни апарати и хидранти и нивно сервисирање, како информација од јавен карактер, ООУ „Славејко Арсов“ Штип Ве известува дека училишната зграда располага со противпожарни апарати кој се сервисирани(проверени) од овластена фирма на ден 15.08.2024 година и со противпожарни хидранти кој се сервисирани(проверени) од овластена фирма на ден 04.04.2025 година

09.04.2025 год.

ООУ „Славејко Арсов“ Штип

Директор
Ристе Троковски



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ШТИП

Примено:	Број:	Прод:	Р. бр.:
30 - 2990/2	2990/2		

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНСКО ОУ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
23-183/2
09.4.2025 год.
ШТИП

ДО
Општина Штип
Одделение за образование
Соња Николова

ПРЕДМЕТ: Одговор од ООУ „Гоце Делчев“ Штип по Барање согласно ЗСПИЈК со арх. Бр 12 - 2990/2 на 08.04.2025 година.

Одговор на прашањето поставено од А [REDACTED] според ЗСПИЈК:

Во ООУ „Гоце Делчев“ Штип има вкупно:

- 9 (девет) противпожарни апарати
- 9 (девет) хидранта за вода со соодветен приклучок и црево со млазница.
 - 2 (два) хидранта во големиот холот на училиштето
 - 1 (еден) кај службен влез кај наставничка канцеларија
 - 1 (еден) хидрант на први кат
 - 2 (два) хидранта на втори кат
 - 1 (еден) хидрант на трети кат
 - 2 (два) хидранта на четврти кат

Овие хидранти се проверени на 04.04.2025 година од страна на ТППЕ – Штип со кои имавме Симулација на вежба – Евакуација во случај на пожар.

Последен пат противпожарните апарати се сервисирани според Договор за деловна техничка соработка помеѓу ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП и ЗАШТИТА ТРЕЈД ДООЕЛ ШТИП склучен на 24.09.2024 година со арх. Бр. 03-519/1

Датум:
09.04.2025

Изготвил:
Помошник на директор
Горан Костов



Врз основа на член 20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РСМ бр. 101/19), постапувајќи по Барањето на информации од јавен карактер за барателот [REDACTED], поднесено на ден 03.04.2025 година, имателот на информација од јавен карактер, СОУ „Јане Сандански“ Штип, на ден 10.04.2025 година го донесе следново:

РЕШЕНИЕ

I

Барањето од [REDACTED] преку општина Штип, поднесено на ден 03.04.2025 година, предмет Барање за пристап до информации од јавен карактер СЕ УВАЖУВА ВО ЦЕЛОСТ.

Образложение

Врз основа на барањето на информација од јавен карактер доставено од барателот [REDACTED], поднесено на ден 03.04.2025 година, имателот на информацијата од јавен карактер СОУ „Јане Сандански“ Штип, Ви ја доставува информацијата:

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер:

1. СОУ „Јане Сандански“ Штип има противпожарна опрема и истата последен пат е проверена и испитана на ден 26.9.2024 година.

Одговор: Во прилог Ви доставуваме фотокопија од

- Испратница за сервисирање и испитување на исправност број 190/24 од 26.09.2024 година;
- Потврда за извршен сервисен преглед на противпожарните апарати од 26.09.2024 година;
- Потврда за Технички извештај бр.ССХМ/0007/2024 за извршено периодично испитување на стабилен систем за гаснење на пожар – хидрантска мрежа.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Решено во СОУ „Јане Сандански“ Штип на ден 10.04.2025 година, под број 03-268/2.

Овластено лице за посредување
со информации од јавен карактер:

Елена Радева Стојков

E. Radeva S.

10.04.2025 год.

Штип



СОУ „Јане Сандански“ Штип

Директор

Николиќ
Марија Николиќ

До
Општина Штип
Одделение за образование

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Општина Штип
Бр. 03-578/2
94 2025 год.
ШТИП

Врска: Ваш бр. 12-2990/2 од 8.4.2025

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			
ОПШТИНА ШТИП			
Бр. 03-578/2			
Датум:	Број	Прилог	Вредност
30-12	2990/10		

ПРЕДМЕТ: Доставување на информации

Почитувани,

Во врска со Вашето известување за информација од јавен карактер Ве информираме дека во ООУ „Ванчо Прке“ Штип има противпожарна опрема на која редовно се врши контрола сервисирање на ППА и противпожарни хидранти. Последена контрола на ПП-апарати извршен на ден 3.3.2025 година, а на противпожарни хидранти последена контрола е извршен на ден 20.3.2025 година, од страна на овластена фирма за сервис.

Со почит,

ООУ „Ванчо Прке“ Штип
Директор
Кокан Раде



4/10/25, 10 AM

Gmail - Одговор на прашање -Астибо Штип



sonja nikolova <sonja.nikolov1234@gmail.com>

Одговор на прашање -Астибо Штип

1 message

Fri, Apr 11, 2025 at 2:51 PM

Gradinka Astibo <dgastibo@gmail.com>

To: sonja nikolova <sonja.nikolov1234@gmail.com>

Почитувана,

Во врска со пратеничкото прашање, ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип Ве известува дека во сите објекти во склоп на установата има 53 пл апарати и хидранти, кои согласно закон редовно, на секои 6 месеци се сервисираат од страна на овластена фирма.

Ви благодарам.

Со почит,

ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ШТИП

16-04-2025			
ДАТУМ НА ДОКУМЕНТОТ	Број	Прилог	Вредност
30-2987/5	30-2990/8	и	30-2989/6

Архивски знак.

Рок на чување.

20 год.

Потпис

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ОПШТИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНКА
„ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ - ШТИП
Ул. „Христијан Карпош“ Б.Б. Штип
e-mail: vctrena@gmail.com

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ОПШТИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНКА
ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА ШТИП

Бр. 03-66/1
14.04 2025 год.
ШТИП

До:

Општина штип Одделение за општи работи

Од:

ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип

Врска: Број 30-2987/3, 30-2990/3, 30-2989/3 од 09.04.2025

Предмет: Достава на документација

Почитувани,

ОПШТИНА			
Примено:	14-04-2025		
Организација	Број	Прилог	Број на
30-2987/4, 30-2990/7, 30-			

ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип Ве известува дека ги има сите потребни документи кои ги побаравете.

Со оглед на големината на истите во прилог Ви доставуваме список на документација која ја поседуваме и прва и послена страна од истите, дополнително доколку е потребно ќе ви доставиме целокупна документација:

- Договор за Изработка на елаборат за проценка на ризик за секое работно место и изготвување на концепт за изјава за безбедност и здравје на секое работно место. Како и обука на вработените за безбедно извршување на секое работно место како и обука на вработените за безбедно извршување на работните задачи бр. 0307-653/18 од 09.12.2015 со ЛБ БЕЗБЕДНОСТ ДООЕЛ
- Договор за стручни работи од безбедност и здравје при работа -0307-115/1 од 09.06.2022 со ЛБ БЕЗБЕДНОСТ ДООЕЛ
- Договор за технички преглед на сите видови ПП апарати, поправка и ремонт на апаратите, полнење на сите видови ПП апарати, испитување на сите противпожарни апарати под притисок, бојадисување на ПП апарати бр. 0307-110/1 од 16.09.2024 со ДОО БЕЗБЕДНОСТ КОМЕРЦ - а вакви договори се прават со години те во минатото и на секои 6 месеци се сервисираат ПП апаратите.
- Записник од сервис на ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип на ППА бр. 02-40/1 од 06.03.2025
- Потврди за четири лица кои се обучени од показна вежба за правилно ракување со ППА
- Уверение на медицинската сестра за завршен напреден курс по прва помош
- Правилник за заштита од пожари и експлозии за поединечните објекти на ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип
- План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи (ажуриран 2024 год
- Протокол за мерките на сигурност на децата во градинката и нејзиниот двор бр. 02-192/2 од 16.12.2024
- Протокол за евакуација на пожар или друг тип на несреќа бр. 02-192/3 од 16.12.2024
- Протокол за потапување во кризни ситуации во случај на болест, повреда и известување за болест- повреда во ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип бр. 02-192/1 од 16.12.2024
- Договор за систематски преглед за вработените бр. 0307-105/11 од 12.09.2024

Со почит.

ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип

вд директор, Ивана Ангеличкова

